



0992

Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen 2, SE-573 38 TRANÅS
07

WSB Clean minireningsverk 30 PE, art.nr B1985

DoP-WSBClean-25-till-50-PE-betong-2020

SE-EN 12566-3:2016

Prefabricerat minireningsverk avsett för rening av hushållspillvatten upp till 30 PE
Tillverkningsmaterial: Betong

| | | |
|---|--|--------|
| Reningens verkningsgrad Testad vid en organisk medelbelastning om 2,5 kg BOD ₇ /d. | COD: | 95,6 % |
| | BOD ₇ : | 99,2 % |
| | Suspended solids: | 97,3 % |
| | Ammoniumkväve, NH ₄ -N: | 95,3 % |
| | Totalkväve, N _{tot} : | 61,4 % |
| | Totalfosfor, P _{tot} : | 94,8 % |
| Nominell organisk daglig belastning | 1,8 kg BOD/dygn | |
| Nominellt hydrauliskt dagligt flöde (Q_N) | 4,5 m ³ /dygn | |
| Vattentäthet | Uppfyller, vattentest | |
| Bärförmåga | Max överfyllnadshöjd 0,61 m Max grundvattennivå, 1,63 m (våt) | |
| Beständighet | Uppfyller, metod för betong | |
| Reaktion mot brandpåverkan | Klass A1 | |
| Utsläpp av farliga ämnen | NPD (Ingen prestanda testad) | |